



BCCA

7. Samenvatting resultaten verslag witness-test dd. 10 januari 2013

Proefelement:

- Raamconstructeur : **Recon Bouw**;
- Raamtype : dubbelopendraaiend met draaikip- en draaivleugel;
- Houtsoort : Afzelia;
- Afmetingen : 1,6 m x 1,5 m;
- Profielreeks : 58x80;
- Beslagtype : Maco Multi Matic
- Glassamenstelling : 4/15/4

Prestaties:

Proef	Klasse
Luchtdoorlatendheid	4
Windweerstand	C4
Waterdichtheid	E1200
Bedieningskracht	1

Opgemaakt te Brussel, op 10 januari 2013.

Voor BCCA,

Geoffrey Van Der Poorten
Assessor

ir. Benny De Blaere
Directeur Generaal

Bijlage: werkfiche met tekeningen en beschrijving van het geteste schrijnwerk element

Dit document kan vertrouwelijke informatie bevatten. De inhoud is beperkt tot BCCA en de aanvrager.
Derden kunnen alleen een kopie verkrijgen via de aanvrager. **Verdeling: BCCA en de aanvrager.**